



UKŁAD PRACY - TN-S  
Ps = 25,0kW

UKŁAD SIECIOWY TGA (TN-S)  
OCHRONA OD PORAŻENI:  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Uwaga:  
Po wymianie instalacji odbiorczych do układu TN-S  
w tablicy TGA dla obwodów gniazd i oświetlenia, stosować  
wyłączniki różnicowo-prądowe zgodnie z normą PN-HD 60364

Nazwa inwestycji			
PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI ZESTAWU TABLIC GŁÓWNYCH w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Leszczyńskiej 8 w Warszawie			
Inwestor			
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "RADNA" ul. Radna 15A, 00-341 Warszawa NIP 525-00-12-455			
Generalny Projektant			
DISS PARTNER DAMIAN SKWARNICKI ul. Nocznickiego 15/9, 01-948 Warszawa			
Projektant	Wiesław Jędrzejewski	Nr. upr. Wa 590/94	
Opracował	Damian Skwarnicki		
	Karol Gocel		
Sprawdzający	Adam Skwarnicki	Nr. upr. MAZ/0390/POOE/07	
Tytuł rysunku:			
Schemat ideowy tablicy głównej administracyjnej "TGA"			
Data: 07.2022 r.	skala -	Rys. nr: E-2	