


zasilanie z TGA

wg. odrębnego opracowania

pozostałe odbiory administracyjne
wg odrębnego opracowania

TE-Garaż
(wg. odrębnego opracowania)

PROJEKTOWANE
ODBIORY OŚWIETLENIA GARAŻU
Ps=1,0kW



TEG/os.1	TEG/os.2	TEG/os.3	TEG/os.4
0,3	0,3	0,3	0,1
Oświetlenie podstawowe	Oświetlenie podstawowe	Oświetlenie podstawowe	Oświetlenie awaryjne/ ewakuacyjne
Zasilanie opraw oświetlenia podstawowego ciągu komunikacyjnej	Zasilanie opraw oświetlenia podstawowego stanowiska postojowe od 1 do 10.	Zasilanie opraw oświetlenia podstawowego stanowiska postojowe od 11 do 22.	Zasilanie opraw oświetlenia awaryjnego/ ewakuacyjnego garaż

Nazwa inwestycji			
PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI OŚWIETLENIA GARAŻU w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Radnej 15A w Warszawie			
Inwestor			
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "RADNA" ul. Radna 15A, 00-341 Warszawa NIP 525-00-12-455			
Generalny Projektant			
DISS PARTNER DAMIAN SKWARNICKI ul. Nocznickiego 15/9, 01-948 Warszawa			
Projektant	Wiesław Jędrzejewski	Nr. upr. Wa 590/94	
Opracował	Damian Skwarnicki		
	Karol Gocel		
Sprawdzający	Adam Skwarnicki	Nr. upr. MAZ/0390/POOE/07	
Tytuł rysunku:			
Schemat ideowy modernizowanej tablicy garażu TE-Garaż			
Data: 07.2022 r.	skala -	Rys. nr: E-1	